Fiche technique produit



Boite de dérivation étanche

Référence: 50106

Produit(s) de la gamme : **\$UM'OHM**

Caractéristiques :

Fonction : Spécifiquement adapté au circuit de sécurité ERP (Art.

EL 1, 9, 10, 16). Accepte gaine ICTA D16, D20 et D25.

Entrée directe jusqu'à un diamètre de 16mm.

Contenance effective: 1288 cm3

Désignation : Bte circ. de sécu. 170x105 Mode de pose : Sur caniveau de câble Mode de pose : Montage mural/au plafond

Couleur : Gris Largeur: 165 Sans halogène : Non Profondeur: 70

Forme: Rectangulaire

Traitement de la surface : Non traité

Garnissage: Sans Longueur: 120 Plombable: Non Maintien de fonction : Sans

Matériau : Plastique

Nombre d'entrées : 8 Version anti-déflagration : Non

Indice de protection contre les chocs (IK) : IK07

Fixation du couvercle : Encliqueté

Avec blindage: Non Résistant aux intempéries : Oui Pour diamètre de câble : 25 Pour diamètre de câble : 4 Indice de protection (IP): IP55

Pour diamètre du tube : 25 mm Entrée de l'arrière : Non Pour Ex-Zone gaz : Sans

Connectable: Non

Type de traversée de boîtier : Membrane d'étanchéité

Pour poussière Ex-Zone : Sans

Finition du couvercle : Couvercle borgne

Coulable: Non Couvercle transparent: Non Montage dans le sol : Non

Votre distributeur :

ZAC du Peuras **38210 TULLINS** Tél: 04.76.06.50.33

Fax: 04.76.06.43.81



Montage sous l'eau : Non Tenue au fil incandescent : 960°C / 5s

Conformité:

Conformité CE : Oui

RoHS: Oui Produit DEEE: Non

Composition:

Boite en PP de couleur rouge Couvercle en PP de couleur grise Membranes d'étanchéité en TPE de couleur grise Vis ¼ de tour en PC grise


Caractéristiques climatiques :


Température de stockage de : -20 à 45 °C Température d'utilisation de : -5 à 45 °C

Référence(s) dérivée(s) :

50103: Boite circuit de sécurité $80 \times 80 \times 45$ 50104: Boite circuit de sécurité $105 \times 105 \times 55$ 50106: Boite circuit de sécurité $165 \times 120 \times 70$

Dimensionnel:





Votre distributeur:

ZAC du Peuras 38210 TULLINS Tél : 04.76.06.50.33

Fax: 04.76.06.43.81

