LICENCE

APPAREILLAGE ELECTRIQUE DOMESTIQUE

LCIE N° : NF012_4541

Titulaire : *License Holder:*	**EUR'OHM** Avenue du Peuras, ZAC du Peuras 38210 TULLINS - France
Site de fabrication : *Factory:*	(N°1601AP)
Produit : *Product:*	**Douille provisoire DCL** *Temporary DCL lampholder*
Marque commerciale (s'il y a lieu) : *Trade mark (if any):*	EUR'OHM
Modèle, type, référence : *Model, type, reference:*	62103
Caractéristiques principales : *Main characteristics*:	Voir Annexe / *See Annex*
Informations complémentaires : *Additional information*:	/
Le produit est conforme à : *The product is in conformity with*:	EN 61995-1:2008 +A1:2017 +A11:2021 EN 61995-2:2009 +A1:2017 EN IEC 60238:2018 +A1:2018 +A2:2021
Documents pris en compte : *Relevant documents*:	TR n°147623-700835 TR n° LCI-ESH-P21100327
Annule et remplace (s'il y a lieu) : *Cancels and replaces (if necessary)*:	La licence / *License* NF012_3261 du/*of* 15/04/2022. Mise à jour normative de EN IEC 60238:2018+A1:2018 pour la partie E27

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 21/11/2024

Date de fin de validité / *Expiry date* :
La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.
The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.

LABORATOIRE CENTRAL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES
S.A.S au capital de 15.745.984 €
RCS Nanterre B 408 363 174
33 avenue du Général Leclerc
F - 92266 FONTENAY AUX ROSES

Julien GAUTHIER
Responsable Certification/Certification Officer

Accréditation N° 5-0014 Portée disponible sur www.cofrac.fr
CERTIFICATION DE PRODUITS ET SERVICES

LCIE
Laboratoire Central des Industries Electriques
Une société de Bureau Veritas

33 Avenue du Général Leclerc
92260 Fontenay-aux-Roses
FRANCE

WWW.LCIE.FR

RÉFÉRENCES - CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
REFERENCES - MAIN CHARACTERISTICS

Conformité *à* / *Conformity to*	EN IEC 60238 :2018 +A1 :2018 douille E27 / *E27 lampholder*
Courant nominal / *Rated current* Tension nominale / *Rated voltage*	4 A 250 V ~
Classe du matériel / *Class of equipment*	II
Matière des parties extérieures *Material of the external parts*	douille en matière isolante *lampholder of insulating material*
Degré de protection contre la pénétration d'eau *Degree of protection against ingress of water*	douille ordinaire / *ordinary lampholder*
Dispositif de fixation / *Method of fixing*	pour raccordement à un socle DCL *for connection to a DCL socket-outlet*
Protection contre les chocs électriques *Protection against electric shock*	douille indépendante / *independent lampholder*
Résistance à la chaleur / *Resistance to heat*	douille non marquée T / *lampholder non T marked*
Type de bornes / *Type of terminals*	borne pour raccordement à un socle DCL *terminal for connection to a DCL socket-outlet*
Couleur / *Colour*	Blanc / *white*

Intégrant la fiche DCL démontable réf. 62103 / *Including the rewirable DCL plug ref. 62103*

Feuille de norme / *Standard sheet*	NF EN 61995-2 : 1-2 (2P+T / *2P+E*)
Courant nominal / *Rated current* (A) Tension nominale / *Rated voltage* (V)	6 A 250 V ~
Raccordement du câble / *Connecting the cable*	démontable / *rewirable*
Type des bornes / *Type of terminals*	à vis / *screw-type*
Classe du luminaire / *Class of luminaire*	I
Degré de protection / *Degree of protection*	IP20
Équipement en contacts de signaux / *Provision of signal contacts*	non-équipé / *without provision*

LCIE
Laboratoire Central des Industries Electriques
Une société de Bureau Veritas
33 Avenue du Général Leclerc
92260 Fontenay-aux-Roses
FRANCE
WWW.LCIE.FR